

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和3年10月13日		令和3年11月4日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	曇後晴		晴		
気 温	26.1℃		17.1℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	26.3℃	26.7℃	23.3℃	24.2℃	
pH	7.4	7.2	7.6	7.1	5.8~8.6
SS (mg/l)	35	1	47	3	40 以下
BOD (mg/l)	93	3	99	4	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	31,000	0	45,000	0	3,000 以下
備 考	前日 曇 前々日 晴後曇		前日 晴 前々日 晴時々曇		