

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和2年11月11日		令和2年12月2日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴		晴		
気 温	13.9℃		11.7℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	21.4℃	22.6℃	20.5℃	21.9℃	
pH	7.7	7.3	7.8	7.4	5.8~8.6
SS (mg/l)	39	1未満	40	3	40 以下
BOD (mg/l)	95	4	110	3	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	33,000	0	32,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴一時雨 前々日 晴時々曇		前日 晴 前々日 晴		