

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和3年1月14日		令和3年2月3日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴一時曇		晴		
気 温	6.8℃		7.2℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	16.7℃	18.6℃	16.3℃	18.4℃	
pH	7.8	7.4	7.7	7.3	5.8~8.6
SS (mg/l)	64	3	60	3	40 以下
BOD (mg/l)	150	3	130	4	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	42,000	0	60,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴 前々日 曇後晴 一時雨・みぞれ		前日 晴一時雨 前々日 晴後雨		