

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和3年2月10日		令和3年3月4日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	曇一時晴		晴		
気 温	7.0℃		10.6℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	17.0℃	18.9℃	18.0℃	19.2℃	
pH	8.0	7.5	7.8	7.4	5.8~8.6
SS (mg/l)	64	3	59	2	40 以下
BOD (mg/l)	130	2	130	2	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	55,000	0	33,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴後曇 前々日 晴後曇一時雨		前日 曇後晴 前々日 雨時々曇		