

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和2年2月20日		令和2年3月13日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	曇り		晴れ		
気 温	9.7℃		12.3℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	17.4℃	18.0℃	17.8℃	18.5℃	
pH	7.8	7.3	7.8	7.2	5.8~8.6
SS (mg/l)	87	2	90	2	40 以下
BOD (mg/l)	160	2	170	4	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	92,000	0	99,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴れ 前々日 晴れ/雨		前日 晴れ 前々日 晴れ		