

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和4年2月9日		令和4年3月3日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴		晴		
気 温	7.8℃		10.4℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	16.6℃	18.6℃	17.3℃	18.2℃	
pH	8.0	7.2	7.9	7.3	5.8~8.6
SS (mg/l)	110	3	60	1	40 以下
BOD (mg/l)	160	3	140	1	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	60,000	0	60,000	0	3,000 以下
備 考	前日 曇時々晴 前々日 晴後曇		前日 曇一時雨 前々日 曇一時雨		