

芦屋下水処理場 水質試験結果

試験項目 \ 試験日	平成31年1月16日		平成31年2月7日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴れ		晴れ		
気 温	7.8℃		11.8℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	16.7℃	19.6℃	17.5℃	19.2℃	
pH	7.8	7.4	7.6	7.6	5.8~8.6
SS (mg/l)	160	2	110	2	40 以下
BOD (mg/l)	190	5	190	5	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	55,000	0	97,000	0	3,000 以下
備 考	前日 曇り 前々日 晴れ		前日 雨/晴れ 前々日 晴れ		