

芦屋下水処理場

水質試験結果

試験項目	試験日	平成30年 2月 22日		平成30年 3月 7日		活性汚泥法処理 による基準
天 候		晴れ		晴れ		
気 温		8.9℃		9.9℃		
検 水 名		流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 ( ℃ )		15.8℃	17.5℃	16.6℃	18.5℃	
p H		7.9	7.3	7.4	6.4	5.8 ~ 8.6
S S (mg / l)		41	5	46	5	40 以下
B O D (mg / l)		120	8	122	7	15 以下
大腸菌群数 (コ / ml)		60,000	0	36,000	0	3,000 以下
備 考		前日 晴れ 前々日 晴れ		前日 晴れ 前々日 雨		