

芦屋下水処理場

水質試験結果

試験項目	試験日	平成30年 3月 22日		平成30年 4月 11日		活性汚泥法処理 による基準
天 候		曇り		曇り		
気 温		12.2℃		19.0℃		
検 水 名		流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 ( ℃ )		17.2℃	16.6℃	20.4℃	20.3℃	
p H		6.9	6.3	7.6	7.2	5.8 ~ 8.6
S S (mg / l)		27	1	160	3	40 以下
B O D (mg / l)		70	0	160	8	15 以下
大腸菌群数 (コ / ml)		35,000	0	30,000	0	3,000 以下
備 考		前日 雨 前々日 雨		前日 晴れ 前々日 曇り		