

芦屋下水処理場

水質試験結果

試験項目	平成29年 5月 24日		平成29年 6月 1日		活性汚泥法処理 による基準	
天 候	曇り		曇り / 晴れ			
気 温	23.6℃		25.5℃			
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水		
水 温 (℃)	24.0℃	24.2℃	25.3℃	25.2℃		
p H	7.2	6.9	7.3	7.0		5.8 ~ 8.6
S S (mg / l)	62	1	68	1		40 以下
B O D (mg / l)	165	3	92	2		15 以下
大腸菌群数 (コ / ml)	52,000	0	9,000	0		3,000 以下
備 考	前日 晴れ 前々日 晴れ		前日 晴れ 前々日 晴れ			