

芦屋下水処理場 水質試験結果

試験項目 \ 試験日	令和元年7月11日		令和元年8月1日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴れ		晴れ		
気 温	23.5℃		31.4℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	24.9℃	25.1℃	28.0℃	27.4℃	
pH	7.3	7.4	7.3	7.0	5.8~8.6
SS (mg/l)	42	2	36	1	40 以下
BOD (mg/l)	120	9	110	10	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	130,000	0	130,000	0	3,000 以下
備 考	前日 曇り 前々日 曇り		前日 晴れ 前々日 晴れ		