

芦屋下水処理場

水質試験結果

試験項目	平成29年 8月 17日		平成29年 9月 6日		活性汚泥法処理 による基準	
天 候	曇り		曇り			
気 温	29.8℃		26.7℃			
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水		
水 温 (℃)	28.5℃	28.0℃	28.0℃	28.4℃		
p H	7.1	6.5	7.1	6.8		5.8 ~ 8.6
S S (mg / l)	52	0	41	0		40 以下
B O D (mg / l)	65	1	88	2		15 以下
大腸菌群数 (コ / ml)	55,000	0	89,000	0	3,000 以下	
備 考	前日 曇り 前々日 雨		前日 曇り / 雨 前々日 晴れ			