

芦屋下水処理場 水質試験結果

試験項目 \ 試験日	平成30年9月20日		平成30年10月4日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	小雨		曇り		
気 温	26.5℃		20.9℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	25.5℃	26.0℃	24.5℃	23.6℃	
pH	7.4	7.4	7.5	7.1	5.8~8.6
SS (mg/l)	37	0	50	1	40 以下
BOD (mg/l)	71	7.1	83	4.4	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	210,000	0	130,000	3	3,000 以下
備 考	前日 晴れ 前々日 晴れ		前日 晴れ 前々日 晴れ		