

高浜分署備品・家具等一覧

■ 執務室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
カウンター	2台	W1680×D520×H980		オカムラ	天板を設け、フロントパネルはクロス張りとし、カウンター内は収納システムを配置すること	同等品可	
机	10卓	W1400×D700×H700	SD-MXZ147L	コクヨ	コンセント、情報コンセント(インターネット用、電話用)をセッティングすること。下記のワゴンデスク1台に対して2台収納すること。	同等品可	
ワゴン	20台	W395×D605×H612	SD-MXZ46C3	コクヨ		同等品可	
椅子(肘付)	2脚		CR-GA2406F6GMT5-W	コクヨ		同等品可	
椅子(肘無)	8脚		CR-GA2400F6GMT5-W	コクヨ		同等品可	
ラテラルキャビネット	6台	W800×D450×H920	F573TC-z	オカムラ	転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	同等品可	
高層住宅建築設備図面収納キャビネット	1台				図面270冊収納するキャビネットを設置する。 図面1冊の大きさ(縦600×横430×厚み5) 収納棚は扉付とし、52BOXとする 1BOXの内寸はW90×D620×H470とする	制作取付家具	
3枚スライド書庫	2台	W800×D450×H920	F543TC-z	オカムラ		同等品可	
ファイリングキャビネット	2台	W456×D620×H1400	4418AZ-z	オカムラ		同等品可	
ファイリングサブライ	1台	W800×D450×H1900	F537ZZ-z	オカムラ	転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	同等品可	
消防指令システムモニターディスプレイ	1台	47インチ		シャープ		同等品可	
応接セット(イス)	5脚		CE-465VHB4	コクヨ		同等品可	
応接セット(机)	1卓	W1200×D600×H450	NT-390	コクヨ		同等品可	
デジタル複合機	1台	W1200×D600×H451				スペースを設ける	
受令機	1台	W280×D400×H250				スペースを設ける	有
消防情報支援システム	1式	W700×D1600×H1700				スペースを設ける	有
高層地区中央監視ディスプレイ	1式	W500×D700×600				スペースを設ける	有
ミニキッチン	1式	W1500×D500×H1900	YMK-150F(R・L) 1N 2100	LIXIL	換気扇を付けること。 左右勝手(R・L)については給湯室の設計に応じて決定すること。	同等品可	
食器棚	1式				電化製品(電気湯沸ポット・コーヒーメーカー等)を置くスペースを確保する。 全隊員分(16名分)と来客用のコップ・湯呑・グラス等を余裕をもって収納できること。扉は中身が見えるよう、透明もしくは半透明部があること。	制作取付家具	有
冷蔵庫	1台	容量400リットル以上			置場においては、扉の開閉方向等考慮すること。	スペースを設ける	

■ 研修室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
いす	20脚		CK-S890VR64N	コクヨ		同等品可	
机	7卓	W1800×D600×H700	KT-PS901FiNN	コクヨ		同等品可	
スクリーン	1式				自動で天井に収納可能であること。 設置場所・大きさは研修室の設計に応じて、ふさわしい位置・大きさにすること。 W1800×h1300以上		
ホワイトボード	1式				壁に備え付け、設置場所・大きさは研修室の設計に応じて、ふさわしい位置・大きさにすること。 W1800×h900以上		
音響装置	1式				CD・DVD・BD等を含む。規格・設置場所は研修室の設計に応じて、ふさわしいものとする。		
プロジェクター	1式				可動式のものとし、研修室の設計に応じて、使用するにあたりふさわしいものであること。		

■ 書庫

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
ハンドル式集密書架	1式	4連 W1930×D512×H2284		日本ファイリング	複式移動6段2連 レール約3m2本含む	同等品可	
固定式書架	1台	W940×D286×H2141		日本ファイリング	単式6段1連 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	同等品可	

■ 車庫

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
----	----	----	----	------	------	----	------

高浜分署備品・家具等一覧

排気ガス浄化・排出システム	4台	<ul style="list-style-type: none"> ・電動式排気ホースリール(各車両分) ・ラバーノズル(各車両分) ・レジャーサー(各車両分) ・無線コントローラー(各車両分) ・N37防音B付, 60, 屋外 屋外防音装置 ・排気システム制御盤 3.7kw ・フィルターBOX(各車両分) ・フィルターセット(各車両分) ・梯子車用ノズル ・無接触ノズル取外タイプ 		株式会社ヤマダコーポレーション	配置する車両の仕様、排気量等を考慮し、車両台数分設置すること。屋外排気ファンの音が周辺住環境へ及ぼす影響を最小限とするよう騒音対策等の工夫をすること。 排気ダクトは別途必要		
防犯センサー	2式		ポーター1000	セコム	赤外線センサーとする。上下2ヶ所に設置し、設計、広さに応じたふさわしいものとする。	同等品可	
大型ライト	1式		NC62030BK	パナソニック電工株式会社	車庫前に2ヶ所以上つける。 規格・設置場所は車庫前スペースの設計に応じて、ふさわしいものとする。	同等品可	
放送設備	1式				CD・マイク3本以上・スピーカー2ヶ所以上とする。 規格・設置場所は車庫前スペースの設計に応じて、ふさわしいものとする。		

■ 出勤準備室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
テーブル	2卓	W1500×D900×H720	BT-505PAW	コクヨ		同等品可	
携帯無線機棚	1台				<ul style="list-style-type: none"> ・各段に携帯無線機を余裕をもっておくことができ、各段に充電できるようコンセントを設けること。 ・携帯無線機10台・充電器10台 ・携帯無線機と充電器1台を含めた大きさ →W110×D170×H420 	制作取付家具	有
防火衣ロッカー(上棚付)	5台	W1295×D610×H2480		株式会社オリバー	2連4人用(回転式) 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること		
冷蔵庫	1台	400ℓ以上				設置するスペース	
指令書FAX	1台	W390×D400×H245				設置するスペース	有
指令情報端末	1式	W831×D680×H517				設置するスペース	有

■ 資機材庫

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
ホース棚	4連	W955×D626×H2400		日本ファイリング	特型棚板・有効4段 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること		
タイヤ棚	2連	W1250×D1150×H2200		日本ファイリング	有効1段 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること		
資機材棚	13連	W955×D626×H2400		日本ファイリング	平棚コンパネ敷・有効4段 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること		
資機材棚	9連	W955×D613×H2400		日本ファイリング	平棚コンパネ敷・有効2段 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること		

■ 救急資機材庫

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
器械戸棚	2台	W1220×D460×H1710		タイホー株式会社	転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	同等品可	
作業台	1台	W1400×D750×H800		タイホー株式会社		同等品可	
資機材棚	2台	W1015×D802×H2250		日本ファイリング	転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	同等品可	

■ 救急消毒室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
自動手指洗浄消毒器	1台		WS-102-BJ	サラヤ株式会社		同等品可	
滅菌エアータオル	1台		ニュースパーM	セントラルセブン		同等品可	
汚物流し+自動水栓	1台		ハイパーセラミックS-203M	INAX株式会社		同等品可	
洗濯流し	1台		ハイパーセラミックS-21S	INAX株式会社		同等品可	
台付二槽シンク	1台		TX-2SB-1545	タニコ株式会社		同等品可	
食器乾燥器	1台		EY-SA60-XA	象印株式会社		同等品可	
マイコス点滴処置台三段	1台		MY-1068	マツヨシ株式会社		同等品可	

高浜分署備品・家具等一覧

オゾン除染システム	1台		【BT-01】TT-15MDS	株式会社ティーマ	【BT-01A】BT-01専用キャリーセット 【BT-01B】ホースガンタッチメントセット(10m) 【BT-01D】01.07専用放水車接続アタッチメント システムを配管内に組み込み、オゾン水専用の蛇口を2箇所以上設ける。		
洗濯機	1台	容量7~8kg			洗濯パンを設置する	設置するスペース	

■ 防火衣洗濯乾燥室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
洗濯脱水機(防火服)	1台	W924×D1007×H1400	PW6167	ミーレ	・使用電源 三相208V/50-60Hz/50A ・ドラム容量 160リットル ・洗濯容量 16kg(4着) 下記の工事費用は別途必要 ・三相200V電気配線工事 ・設置場所基礎工事(重量物の設置が可能で水平な場合は不要) ・水道確保、洗濯水排水管工事		
乾燥機(防火服)	1台	W906×D1164×H1400	PT8407	ミーレ	・使用電源 三相208V/50-60Hz/80A ・ドラム容量 400リットル ・洗濯容量 16kg(4着) 下記の工事費用は別途必要 ・三相200V電気配線工事 ・設置場所基礎工事(重量物の設置が可能で水平な場合は不要) ・水道確保、洗濯水排水管工事		

■ 高圧ガス充填室・ボンベ保管庫

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
ボンベ棚	1連	W1015×D802×H2250		日本ファイリング	有効7段 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること		
空気充填機	1台		YS-75A型	東亜潜水機株式会社	・5.5kw三相200vモーターセット 29.4Mpa	詳細については別紙	

■ 自家発電設備用燃料タンク送油ポンプ室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
送油ポンプ	1式				歯車式(耐圧防爆型) 吐出量:21L/min 吐出圧力:0.4Mpa 電動機:0.4kW 下記の装置をポンプエアシェルターに搭載すること		
自家発電設備送油ポンプ浸水保護装置(ポンプエアシェルター)	1式		PAS-I-S	昭和機器工業株式会社			

■ 男性職員用仮眠室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
ベッド	8台	W1000×L2170×H910×MH600	S・BS-8991	オリバー			

■ 女性仮眠室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
ベッド	1台	W1000×L2170×H910×MH600	S・BS-8991	オリバー			
ロッカー	2台	W450×D515×H1792	ZLK-LN145SAWP	コクヨ	ZLKロッカー(シリンダー錠タイプ)コクヨのシューズトレイ(PLK-K5)を組み込んだ状態で納品すること 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	同等品可	

■ 職員用個人物品保管庫

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
中量棚	18台	W955×D626×H2100		日本ファイリング	転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	同等品可	

■ 洗面所

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
個人物品収納棚	1式				扉付開き戸の個人用収納棚とする。22BOX以上設ける。1BOXの内寸(W200×D300×H200)	制作取付家具	有

■ 食堂

高浜分署備品・家具等一覧

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
個人物品収納棚	1式				食堂で使用する物品, 非常食を収納する。 扉付開き戸とし, 22BOX以上備える。 1BOXの内寸(W400×D450×H300)	制作取付家具	
厨房設備	1式				コンロ, 流し台, 調理台, 吊戸棚		
食器棚・家電用収納棚	1式				電化製品(電気湯沸ポット・コーヒーメーカー・電子レンジ等)を置くスペースを確保する。 全隊員分(16名分)と来客用のコップ・湯呑・グラス・食器等を余裕をもって収納できること。扉は中身が見えるよう, 透明もしくは半透明部があること。	制作取付家具	有
冷蔵庫	1台	容量600リットル以上			設置場所においては, 扉の開閉方向等考慮すること	スペースを設ける	
手洗い設備	1式				洗面ボウルのみ。自動水栓・自動石鹸機能。厨房とは離れた位置に設置するのが好ましい	同等品可	
いす	12脚		CK-S890VR64N	コクヨ		同等品可	
机	4卓	W1800×D900×H720	BT-505PAW	コクヨ		同等品可	
うがい器	1台	W408×D438×H1080	11030	SARAYA		同等品可	

■ 浴室・脱衣室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
個人物品収納棚	1式				個人用収納棚とする。22BOX以上設ける。扉付開き戸とし, 22BOX以上備える。 1BOXの内寸(W400×D350×H300)	制作取付家具	有

■ ロッカールーム

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
ロッカー	16台	W450×D515×H1792	ZLK-LN145 F1	コクヨ	ZLKロッカー(シリンダー錠タイプ)。 コクヨのシューズトレイ《PLK-K5》を組み込んだ状態で納品。 シューズトレイ規格(255×375×20) 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	同等品可	
蓋つき下足箱					1人ずつで区切りを設け, 蓋を設ける。 蓋は中が見えるよう透明部分を設け, 開き戸・跳ね上げ戸等を場所により設置仕分けることで, 使用し易い作りとする。 1人当たり3足収納できること。編み上げ靴も収納できるよう十分な高さをとること。22BOX以上とする。1BOXの内寸(W750×D400×H300)	制作取付家具	有

■ 洗濯室

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
洗濯機	2台	容量7～8kg			乾燥機を上部に設置できる種類のもの 転倒防止処置をすること 洗濯パンを設ける 壁・床に固定すること	スペースを設ける	
乾燥機	2台	容量4～5kg			専用の取付金具により洗濯機に直接設置, もしくは, 専用ラックにより洗濯機上部に設置できるもの 転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	スペースを設ける	
収納棚(作業棚)	1式				棚の天面はカウンターとし, 洗濯量・アイロンがけ等の作業スペースとする。 カウンターの下部については, 洗濯物・洗剤等を収納する個人用収納棚とする。	制作取付家具	有

■ 屋内訓練施設

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
ポータースモーク	1式	W172×D296×H213	PS-2102	コスモトレードアンドサービス	アルミ等のボックスに入れ, 機械本体を保護すること。また持ち運び可能であること。	同等品可	

■ 事務用品倉庫

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
中量棚	4台	W955×D626×H2100		日本ファイリング	転倒防止処置をすること 壁・床に固定すること	同等品可	

高浜分署備品・家具等一覧

■ 階段・廊下

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
個人物品収納棚	1式				シーツ等のリネンを収納できる棚とし、22BOX以上そろえる。扉付のものとする。1BOXの内寸(W420×D500×H300)	制作取付家具	

■ 外構部分等

品名	台数	規格	品番	メーカー	特記仕様	備考	参考写真
自家発電設備・燃料タンク等	1式		AP115C-6R 他	ヤンマーエネルギーシステム株式会社	非常用自家発電装置 1 形式 保護形 2 容量 105kVA 3 エンジン形式 4サイクル水冷ディーゼル機関 4 発電機冷却方式 自己通風式 5 発電機励磁方式 ブラシレス式 6 発電機電圧 220V 7 発電機周波数 60Hz 8 発電機相数, 線数 三相三線式 9 発電機効率 0.8 10 発電機回転数 1800min-1 11 発電機耐熱クラス F種 12 原動機出力 107kW以上 13 原動機回転数 1800min-1 14 原動機冷却方式 ラジエータ方式 15 原動機燃料 A重油 16 原動機始動方式 電気始動(セルモータ)方式 17 付属品 自動始動発電機盤(搭載型) 始動用直流電源(搭載型) 蓄電池(容量・仕様製作会社標準) 防音パッケージ(屋外型) 騒音:機側1mにて65dB(A)以下 排気消音器(鋼板製) 騒音:機側1mにて65dB(A)以下 防振装置 fn≒4Hz相当 その他必要品 燃料地下タンク 1 形式 鋼板製円筒形 2 呼称容量 1900L 3 材質 SS400 4 付属品 重荷重用マンホール 1式 検知管 1式 バンド及び基礎ボルト 1組 油面計 1組 注油口 1組 送油口 1組 返油口 1組 通気口 1式 標識及び掲示板 1式	詳細については別紙	
ホースリフター	1式	外形寸法 W2,250×H12,130	FHD200型	流通産業株式会社	・ホース収納本数 10本×2列(分割昇降式) ・巻上能力 200kg×2列 ・ガイドレール 耐蝕アルミ合金 63S-T5製 ・ホースハンガー及びブラケット等は, S材溶融亜鉛メッキ製 ・ワイヤーロープ 径6(6×19)SUS304製 4本吊り ・電動機 0.75kw3相220Vブレーキ付(2台) 下記の工事費用は別途必要 ・ホースリフター取付用の鉄骨工事 ・ホースリフター駆動部の基礎コンクリート工事 ・工事用仮設足場費 ・操作盤までの一次側電源工事		
訓練用消火栓(送水ポンプ)	1台		150SF615	荏原製作所	電動機 出力15kw以上陸上ポンプとする。	同等品可	